Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите- Монтана

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана

Д О К Л А Д

За извършена планова проверка на 09 април 2025 г. град Видин по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 56-Н1/2005 г. издадено на „Видахим“ АД, гр. Видин, за ТЕЦ „Видахим“, гр. Видин.

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Инсталация, която попада в обхвата на точка 1.1 от Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW за производство на топлинна енергия (ПГ №1, 2 и 3) и Инсталация, която попада в обхвата на точка 4.2а от Приложение № 4 към ЗООС - Електролизерна станция за производство на водород. Притежателят на разрешително не може да експлоатира едновременно повече от един парогенератор, т. е. сумарната топлинна мощност на инсталацията не може да превишава 157 MW

Стопанисван от: "ВИДАХИМ" АД, гр. Видин 3700, ул."Южна промишлена зона"

Цел на проверката: осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията на комплексното разрешително № 56-Н1/2005 г., издадено на „Видахим“ АД, гр. Видин за експлоатацията на ТЕЦ „Видахим“, гр. Видин.

Основание на проверката: чл. 120, ал. 5 от ЗООС, във връзка с контрол по изпълнението на условията в комплексното разрешително и в изпълнение на Заповед № РД-93/07.03.2025 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, и утвърдения от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2025 г.

1. Обхват на проверката и инсталации и съоръжения/дейности в обекта, които са проверени: извършена е проверка на място за достоверността на информацията в ГДОС за 2024 г. и изпълнение на условията в КР № 56-Н1/2005 г. за експлоатацията на горецитираните инсталации попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС и проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията в КР № 56-Н1/2005 г.

- Условия от **КР № 56-Н1/2005 г. издадено на „Видахим“ АД, гр. Видин, за ТЕЦ „Видахим“, гр. Видин**, обхванати от проверката:
  - **Условие № 2.** Инсталации, обхванати от това разрешително.
    - Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW за производство на топлинна енергия:
   - ПГ №1 (ТП-47 Е 220-100Ж) – 157 MW;
   - ПГ №2 (ТП-47 Е 220-100Ж) – 157 MW;
   - ПГ №3 (ТП-47 Е 220-100Ж) – 157 MW.

3400 гр. Монтана, ул."Юлиус Ирасек" №4, ПК 55
Тел. (+35996) 300 960, Факс: (+35996) 300 961,
e-mail:riosv@riosv-montana.com

2. Електролизерна станция за производство на водород.

- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

1. Топлопреносна и електроразпределителна мрежа на територията на площадката.
2. Турбинен цех:
   - ТГ №1 (ПТ-25-90/10М) – 25 MW;
   - ТГ №2 (ПТ-25-90/10М) – 25 MW.

- **Условие № 5.** Управление на околната среда
- **Условие № 7.** Уведомяване
- **Условие № 8**. Използване на ресурси
- **Условие № 9.** Емисии в атмосферата
- **Условие № 10.** Емисии в отпадъчните води
- **Условие № 11.** Управление на отпадъците
- **Условие № 12.** Шум
- **Условие №13.** Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
- **Условие № 16.** Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

2. Констатации от проверката

В изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата) операторът „Видахим“ АД е представил в нормативно определения срок Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за 2024 г. (на хартиен и електронен носител) за изпълнение на условията в КР № 56/2005 г. при експлоатацията на Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW за производство на топлинна енергия и Електролизерна станция за производство на водород. Същият е регистриран с вх. № 2600-89/27.02.2025 г. в деловодната система на РИОСВ - Монтана. Представеният от дружеството ГДОС за 2024 г. съответства по форма и съдържание на утвърдения със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на министъра на околната среда и водите образец на годишен доклад. При проверката на качеството и достоверността на информацията от страна на експерти в РИОСВ - Монтана не са установени несъответствия.

Дружеството е извършило в срок докладване в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) за 2024 г.

При извършената проверка по документи и на място е констатирано, че инсталацията, включваща Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW за производство на топлинна енергия и Електролизерна станция за производство на водород, не е в експлоатацията. Същите са с преустановена дейност от 11.08.2015 г., за което е изготвен и се прилага План за временно прекратяване на дейността на инсталацията. Към момента инсталациите са консервирани и е прекъснато електрозахранването на площадката.

По време на проверката е представен актуален списък на персона извършващ конкретни дейности по изпълнение на условията в КР (условия 5.1.1. и 5.1.2.).

Условие № 8. Използване на ресурси:

Условие 8.1. Използване на вода

През 2024 г. не е осъществявана производствена дейност и по Условие 8.1.1. не е използвана подземна и/или повърхностна вода за производствени нужди. Прилага се инструкцията по Условие 8.1.6. за проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, като през отчетния период са извършени две такива, без да са установени несъответствия. Резултатите съгласно Условие 8.1.7.3. са документирани с протоколи и са докладвани в годишния доклад.

Условие 8.2. Използване на електроенергия

Инсталацията по Условие 2 не е използвала електро и топло енергия през 2024 г., като

информацията е докладвана в ГДОС, съгласно условия 8.2.6.1. и 8.2.6.2.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - с изх. № 11/25.02.2025 г. дружеството е подало информация за използваните химични вещества и смеси за отчетния период, входирана с вх. № 2600-97/27.02.2025 г. в деловодната система на РИОСВ-Монтана.

През 2024 г. не са употребявани суровини, спомагателни материали и горива в представения ГДОС 2024 са докладвани нулеви количества. Извършен е ежемесечен оглед на резервоари, тръбопроводи и обваловка, като при проверките не са установени течове на тръбната преносна мрежа за течни спомагателни материали и горива. През 2024 г. са измерени двукратно дебелините на резервоарите, констатирано е, че същите са в добро техническо състояние, отразени в два протокола, представени при проверката. Съгласно Условие 8.3.6.1. резултатите са докладвани в ГДОС 2024 г. През отчетния период са извършени и два броя проверки за установяване течове от резервоари или обваловки за течни спомагателни материали (Условие 8.3.5.3.), при проверките е констатирано добро техническо състояние на резервоарите и обваловките на цистерните за NaOH и H_2SO_4, без нарушение на целостта на обваловките около цистерните. Резутатите от проверките са докладвани в ГДОС 2024 г. в изпълнение на Условие 8.3.6.1.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

В изпълнение на Условие 9.7.3. операторът е докладвал в годишния доклад информация за количествата на веществата, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. Количествата са нулеви, предвид временно прекратената дейност на инсталацията от 11.08.2015 г. По Условие 9.7.4. е докладвано за отсъствие на оплаквания от граждани за миризми от дейността на площадката, като такива не са получавани и в РИОСВ-Монтана.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

Отпадъчни води съгласно Условие 10.1.3.1., предвид че обектът не работи, не са формирани и не са заустваны в р. Дунав. В изпълнение на Условие 10.7.5. в ГДОС са докладвани нулеви количества на замърсителите, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ).

Условие № 11. Управление на отпадъците

При проверката на ТЕЦ „Видахим" АД и извършената проверка по документи - отчетни книги за отпадъците, годишни отчети за отпадъците за 2024 г. в НИСО и ГДОС за 2024 г. и се установи, че проверените условия 11 от КР се изпълняват - През 2024 г. не са образувани отпадъци., т.к. инсталацията не е работила, в отчетните книги за отпадъците, годишни отчети за 2024 г. в НИСО и табл. 4 на ГДОС е посочено, че през 2024 г. не са образувани отпадъци, посочени са нулеви годишни количества. Операторът документира дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри чрез НИСО. Има записи веднъж месечно, като е отбелязано, че не е извършвана дейност и не са депонирани отпадъци. Годишните отчети за 2024 г. са подписани и подадени чрез НИСО (Условие 11.9.1.). В Доклада за изпускането и преноса на замърсителите за 2024 г. операторът е декларирал, че преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци не надвишават пределните количества (инсталацията от която се образуват отпадъци, временно е преустановила дейност.), определени в Регламент № 166/2006 г. за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 12. Шум

Резултатите от наблюдението на нивата на еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие съгласно Условие 12.3.1. се съхраняват документирани от оператора. В изпълнение на Условие 12.3.3. в ГДОС за 2024 г. е докладвано за

отсъствие на сигнали и жалби на граждани за шум от производствената площадка.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

ТЕЦ „Видахим“ АД е с преустановена експлоатация от 2015 г, в следствие на което няма наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Съгласно условие 13.7.2.2. заложеният мониторинг на състоянието на почвите е с честота веднъж на 3 години, като част от ГДОС за 2024 г. са докладвани резултатите от последният извършен мониторинг на състоянието на почвите през 2015 г., т. к. от 2015 г. ТЕЦ „Видахим" е с преустановена дейност. Резултатите от извършвания мониторинг на почвите се съхраняват, в изпълнение на условие 13.8.5.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Съгласно условие 16.3. оператора е представил План за временно прекратяване на дейността на площадката, като са извършени почистване на тръбопроводи и оборудване, почистване на складови помещения и временни площадки за съхранение на отпадъци и са представени инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временното прекратяване. Изпълнението на мерките по Плана са докладвани като част от ГДОС 2024 съгласно условие 16.6

3. **Заключения за съответствието на обекта с изискванията на Комплексното разрешително № 56-Н1/2005 г.**

Изпълняват се приложимите условия в КР№ 56-Н1/2005 г.

Изготвеният от оператора Годишен доклад по околна среда за 2024 г. за изпълнение на условията при експлоатацията на Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW за производство на топлинна енергия и Електролизерна станция за производство на водород, за което на „Видахим“ АД е предоставено КР № 56/2005 г. е одобрен от РИОСВ- Монтана като достоверен.

4. **Дадени предписания**: няма

5. **Дейности за последващ контрол**: не са необходими