



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

ДОКЛАД

За извършена проверка по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 590-Н0/2020 г. издадено на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, КС „Расово“, с. Расово, обл. Монтана.

На основание Заповед № РД-64/29.03.2022 г. на Директора на на РИОСВ – Монтана и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2022 г. на 30.05.2022 г. е извършена проверка на КС „Расово“, с. Расово, обл. Монтана, попадаща в обхвата на приложение № 4 на ЗООС с оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София., Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от Владимир Асенов Малинов – изпълнителен директор.

Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол по спазване изискванията на условията в Комплексно разрешително № 590-Н0/2020 г., издадено на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, КС „Расово“, с. Расово, обл. Монтана.

I. Проверени инсталации и дейности:

Проверена е Компресорна станция „Расово“, включваща ГТКА – 3 бр. и 6 броя водогрейни котли.


Констатации от проверката:

КС „Расово“ е въведена в работен режим през 2021 г., като по време на проверката в работен режим е ГТКА № 1.

Условие № 4. Капацитет на инсталацията: Проведените тестове за доказване на капацитет показват, че капацитетът на инсталацията, попадаща в т. 1.1 на Приложение № 4 към ЗООС не превишава заложения в КР. Представена е инструкция за измерване/изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие № 2.

Условие № 5. Управление на околната среда: По време на проверката са представени всички изисквани с КР инструкции за експлоатация и поддръжка. Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното; инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия; инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2. Водените при прилагането на инструкциите записи се документират в дневници, представени при проверката.

Условие № 6. Управление на околната среда: За изчисляване на годишното количество



замърсител операторът е използвал указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ. Извършил регистрацията в ЕРИПЗ и е докладвал данни в регистъра за отчетната 2021 г. през 2022 г. Планът за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, е съгласуван с РИОСВ – Монтана и БДДР – Плевен.

Условие № 7. Уведомяване: Представена е Собствена оценка за случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени екологични щети от дейността на КС Расово.

Условие 8.1. Използване на вода: Водоснабдяването на площадката се осъществява от съществуващата водопроводната мрежа въз основа договор с „В и К” ООД, Монтана. Не се използва вода от подземни и/или повърхностни водни обекти. Количеството вода се измерва чрез измервателни устройства. При работата на инсталацията по Условие №2 през 2021 г. няма превишаване на използваните количества вода за производствени нужди. Изготвени са и се прилагат инструкциите по Условие 8.1., като резултатите от тях се документират в дневници и се съхраняват. В ГДОС 2021 са докладвани изчислената стойност на годишната норма за ефективност при използване на вода за производствени нужди за единица продукт, както и извършената оценка на съответствието.

Условие 8.2. Енергия: Представена е инструкция за експлоатация и поддръжка на трите броя ГТКА - основни консуматори на електроенергия, в т.ч. и инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като годишна консумация на електроенергия за производствени нужди и стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2. Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателните устройства. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, като през отчетната 2021 г. година няма установено несъответствие по отношение на поставената в Условие 8.2.1.1. от КР годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия.

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива: За работата на инсталацията по Условие № 2 се употребява гориво - природен газ. Представен е дневник със записи за използваните количества природен газ за отчетната 2021 г. Прилага се инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на годишната консумация на горива и стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на горива, описани в Условие 8.3.1.1., както и инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните горива за инсталацията по Условие № 2., с условията на разрешителното. Като част от ГДОС 2021 г. е докладвано съответствието на количеството използвано гориво (природен газ) съгласно посочената в КР норма.

Всички използвани химични вещества и смеси са опаковани и етикетирани, съгласно Регламент CLP, снабдени с информационни листове за безопасност, изготвени съгласно Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент 2015/830. Съхраняват се в обособен склад с ограничен достъп, при спазване условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Ежемесечно се извършват проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на химични вещества и смеси с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества. Резултатите от проверките се документират в дневник, в записите на който няма констатирани несъответствия и в тази връзка не са предприемани коригиращи действия. Представени са всички, изготвени от дружеството инструкции във връзка с безопасното съхранение и работа с опасните химични вещества и



смеси.

Оценката на безопасността на съхранение на ОХВ и С, изготвена по утвърден със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите формат във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ. бр. 43/07.07.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 10/05.02.2021 г.), е актуализирана

Условие 9. Емисии в атмосферата: Изградени са единствено посочените в Условие 9.2.2. организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух. Прилагат се инструкциите по Условие 9, като през 2021 г. неорганизираните източници на емисии не са установени. Не е констатирано наличие на миризми при прилагането на инструкцията по Условие 9.4.2. и не са предприемани мерки и действия по предотвратяването/намаляването им. През 2021 г. е извършено от акредитирана лаборатория собствено измерване на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферата от трите газотурбинни котлоагрегати в КС „Расово“, съгласно съгласувания през 2021 г. План за мониторинг по Условие 9.1.6.4. Информацията и данните, свързани с резултатите от извършения мониторинг на контролираните параметри и оценката на съответствието им за всички изпускащи устройства на площадката, количествата на всички вещества по ЕРИПЗ, проверките за наличие на източници на неорганизираните емисии и миризми и отсъствие на оплаквания за такива, за прилагане и оценка на спазването на предприетите мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и миризмите се съхранява документирана на площадката и е докладвана в ГДОС за 2021 г.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води: Поддържа се затворен оборотен цикъл на охлаждащите води. Битово –фекалните отпадъчни води, формиращи се на площадката, се отвеждат до локална ПСОВ (първично утаяване и камера за утайки, биологично пречистване и вторично утаяване с вертикален утайтел). Разработени са инструкциите по Условие 10, като резултатите от тях се документират в дневници, при спазване изискванията на КР. Смесеният поток отпадъчни води (пречистени битово-фекални води, пречистени дъждовни води (от открит паркинг след маслоуловител), непречистени дъждовни води (от покривите на сградите, от площадки, пътища, тротоари и зелени площи) и охлаждащи води (в случаите на авария и/или при планирани ремонтни дейности) се отвеждат чрез изградената площадкова канализация и се зауства в язовир Расово 2. Количествата зауствани отпадъчни води се измерват чрез разходомерно устройство.

През 2021 г. е извършен собствен мониторинг на смесения поток отпадъчни води от акредитирана, като протоколите с резултатите от изпитването на пробите са представени в РИОСВ – Монтана. При извършения анализ на пробите е констатирано несъответствие по някои от показателите, съобразно което на дружеството е дадено предписание за установяване на причините и предприемане на коригиращи мерки за тяхното отстраняване. Същото е изпълнено в срок, като е направен и последващ допълнителен анализ, доказващ спазването на заложените в КР ИЕО. Изготвена е и се прилага инструкцията по Условие 10.2.4.4. По Условие 10.3.1.2. за пречиствателното съоръжение е определена и изготвена съответната документация. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение и оценката на съответствието се документират и съхраняват на площадката. В ГДОС е докладвана информацията за извършените през 2021 г. проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри на маслоуловителя, като за този период няма установени несъответствия. Резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води се документират и съхраняват, като същите са докладвани в ГДОС, вкл. и оценката на съответствие. В ГДОС са докладвани и данните за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води.

Условие №11. Управление на отпадъците: При извършената проверката на обекта на



местата за съхраняване на отпадъци и по документи (отчетни книги за отпадъците, годишни отчети за отпадъците за 2021 г. в НИСО и ГДОС за 2021 г.) се установи, че проверените условия се изпълняват. От въвеждане в експлоатация на КС „Расово“ до 30.05.2022 г. не са генерирани отпадъци на площадката от дейността на Омекоителна инсталация на ВК и инсталациите, включени в КР. В ГДОС е посочено, че през 2021 г. на площадката не са образувани отпадъци и са посочени нулеви количества. На територията на площадката през 2021 г. не са приемани отпадъци за третиране от други ЮЛ от България и по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и няма налични. При огледа на площадката на КС „Расово“ се установи, че няма налични количества отпадъци. Обособени и обозначени са места с трайна настилка за съхраняване на отпадъците – закрит склад с ограничен достъп и открита бетонирана площадка за неопасните отпадъци. Осигурени са съдове за съхраняването им. Предвидено е измерването на отпадъци да се извършва с подвижен кантар, което ще се документира в НИСО.

Операторът е представил в изискуемия срок от датата на влизане в сила на КР актуалната схема на площадката с местата за предварително съхранение на образуваните на площадката отпадъци. Прилагат се инструкциите по условие 11, като през 2021 г. при извършените ежемесечни проверки не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са документирани в дневник.

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри чрез НИСО. Ежемесечно са правени записи в отчетните книги в НИСО на количествата образувани отпадъци, включени в усл. 11.3.1 от КР в т. ч. и за отпадъците, за които е извършена класификация, но не са включени в табл. 11.3.1 на КР. Отбелязано е, че не са образувани отпадъци и са записани нулеви количества. Годишните отчети за 2021 г. са подписани и подадени чрез НИСО.

В Доклада за изпускането и преноса на замърсителите за 2021 г. операторът е декларирал, че преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци не надвишават пределните количества (през 2021 г. не са образувани отпадъци), определени в Регламент № 166/2006 г. за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

В ГДОС за 2021 г. са докладвани данните по условие 11.7. и обобщена информация по изпълнение на условията от КР и е посочено, че на площадката при работата на инсталациите не са образувани отпадъци, което същото е отразено и в отчетните книги и годишния отчет.

Условие № 12. Шум: През 2021 г. операторът е извършил наблюдения на нивата на шум в околната среда. Резултатите от мониторинга на шума и съответствието им с поставените в КР максимално допустими нива се съхраняват документирани на площадката и са докладвани в ГДОС. През отчетния период дружеството не е получавало оплаквания за шум, като такива не са постъпвали и в РИОСВ-Монтана.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване: Изготвени са необходимите инструкции по Условие 13. Ежемесечно се извършват проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, при които не са установени течове. Няма допуснати разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). На площадката са осигурени сорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

Прилага се инструкцията за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, технологично оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

През 2021 г. дружеството е извършило собствен мониторинг на състоянието на почвите на



територията на площадката, чрез пробонабиране в 3 бр. пунктове за мониторинг, определени на площадката в съгласувания План за мониторинг на почви. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория, съгласно заложената честота - веднъж на 10 години, вследствие на което следващото пробонабиране следва да бъде извършено до края на 2031 г. Операторът документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг в дневник за собствен мониторинг на почвите и оценка на състоянието им. Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката - за 2021 г., като при извършените проверки не са установени течове.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на КР № 590-Н0/2020 г.:

1. Не са констатирани несъответствия с изискванията на условията и сроковете при работата на инсталацията - КС „Расово“, разписани в издадено на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София Комплексното разрешително № 590-Н0/2020 г.
2. Няма предприети административно-наказателни мерки във връзка със спазване на условията в КР.

