



## ДОКЛАД

### За извършена проверка по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 56-Н1/2005 г. издадено на „Видахим“ АД, гр. Видин за експлоатацията на ТЕЦ „Видахим“, гр. Видин.

На основание Заповед № РД-58/29.03.2022 г. на Директора на на РИОСВ – Монтана и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2022 г, на 12.05.2022 г. е извършена проверка на ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД – производство на топло и електро енергия, представлявано от Юрий Иванов Юнишев – изпълнителен директор.

#### *I. Цел на проверката*

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол по спазване изискванията на условията в Комплексно разрешително № 56-Н1/2005 г. издадено на „Видахим“ АД, гр. Видин, за ТЕЦ „Видахим“, гр. Видин.

#### *II. Проверени инсталации и дейности:*

Проверена е инсталацията, обхваната от КР, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, включваща Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW за производство на топлинна енергия, както и Електролизерна станция за производство на водород.

Дружеството е извършило в срок докладване на данни за 2021 г. в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ).

В РИОСВ – Монтана е представен Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 56-Н1/2005 г.

Обектът е с План за временно прекратяване на дейността.

#### *III. Констатации от проверката:*

На площадката няма работещи инсталации и съоръжения, предвид това че обектът е с План за временно прекратяване на дейността. Персоналът на площадката е 8 човека, ангажирани с техническата поддръжка и охрана. Представени са актуални списъци с персонала, извършващ конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното, съгласно условие 5.1.1. и 5.1.2.

**Условие 8.1. Използване на вода:** През 2021 година не е осъществявана производствена дейност и не е използвана подземна и/или повърхностна вода за производствени нужди (прекъснато е ел. захранването на всички помпи). В ГДОС е докладвано използваното количество вода за производството на единица продукт от повърхностни и подземни води - 0 м<sup>3</sup>/MWh. В изпълнение на изискванията по Условие 8.1. и съгласно изготвените инструкции, през 2021 г. са извършени 2 проверки на водопроводната мрежа, не са установени видими несъответствия. Резултатите от проверките са отразени в протоколи и докладвани в ГДОС.

**Условие 8.2. Използване на енергия:** През 2021 г. инсталацията по условие 2 не е използвала електро и топло енергия, като информацията е докладвана в ГДОС.

**Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:** Прилагат се всички изискуеми

по



КР инструкции по Условие 8.3.2. През 2021 г. не са употребявани суровини, спомагателни материали и горива, в представения ГДОС 2021 са докладвани нулеви количества. Извършен е ежемесечен оглед на резервоари, тръбопроводи и обваловка, като при проверките не са установени течове на тръбната преносна мрежа за течни спомагателни материали и горива. През 2021 г. са измерени двукратно дебелините на резервоарите и е констатирано, че същите са в добро техническо състояние. Съставени са 2 протокола от измерванията, представени при проверката и резултатите са докладвани в ГДОС 2021 г. През 2021 г. са извършени 2 проверки за установяване течове от резервоари или обваловки за течни спомагателни материали. При проверките е констатирано добро техническо състояние на резервоарите и обваловките на цистерните за NaOH и H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, без нарушение на целостта на обваловките около цистерните. Резултатите от проверките са докладвани в ГДОС 2021 г..

**Условие 9. Емисии в атмосферата:** В ГДОС за 2021 г. е докладвана информация за количествата на веществата, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. Количествата са нулеви, предвид временно прекратената дейност на инсталацията от 11.08.2015 г. През отчетния период дружеството не е получавало оплаквания за миризми от дейността на площадката, като такива не са получавани и в РИОСВ-Монтана.

**Условие № 10. Емисии в отпадъчните води:** През 2021 г. не е извършвана производствена дейност на площадката, не са се формирали отпадъчни води (смесен поток и смивни води) и не са зауствани такива в р. Дунав, поради което не е провеждан мониторинг на отпадъчни води. Извършен е оглед на местата за заустване ТЗ 1 и ТЗ 2, при който се установява, че в р. Дунав не се заустват води. В ГДОС са докладвани нулеви емисии.

**Условие № 11. Управление на отпадъците:** През 2021 г. не са образувани отпадъци, тъй като инсталацията е с временно прератена дейност и в отчетните книги за отпадъците, годишните отчети за 2021 г., в НИСО и ГДОС за 2021 г. са посочени нулеви годишни количества. На площадката няма налични количества отпадъци. Всички отпадъци са предадени през 2019 г. на фирми, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО въз основа на сключени писмени договори.

Операторът документира дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри чрез НИСО. Има записи веднъж месечно, като е отбелязано, че не е извършвана дейност и не са депонирани отпадъци. Годишните отчети за 2021 г. са подписани и подадени чрез НИСО. Води се отчетност и в заверените от РИОСВ – Монтана отчетни книги за отпадъци, в които има записи веднъж месечно на нулеви количества. Данните, докладвани в ГДОС, съответстват на данните посочени в отчетните книги и годишните отчети.

**Условие 12. Шум:** На площадката се съхранява последната оценка през 2016 г. на резултатите от наблюдението на нивата на еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие, както и на съответствието им с установените с КР гранични стойности. В ГДОС за 2021 г. е докладвано за отсъствие на сигнали и жалби на граждани за шум от производствената площадка.

**Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:** През 2021 г. ТЕЦ „Видахим“ АД не е извършвала производствена дейност на площадката, в следствие на което няма наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. В тази връзка не са прилагани коригиращи действия. Заложеният в КР мониторинг на състоянието на почвите е с честота 1 път на 3 години. Като част от ГДОС за 2021 г. са докладвани резултатите от последният извършен мониторинг на състоянието на почвите през 2015 г., т. к. от 2015 г. ТЕЦ „Видахим“ е с преустановена дейност. Резултатите от извършвания мониторинг на почвите се съхраняват, в изпълнение на условие. През 2021 г. не е извършван собствен мониторинг на подземни води, което е докладвано в ГДОС.



**Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:** Операторът е изпълнил мерките от представения План за временно прекратяване на дейността на площадката и за изпълнението им е докладвал в ГДОС 2020 г. Извършени са почистване на тръбопроводи и оборудване, почистване на складови помещения и временни площадки за съхранение на отпадъци и са представени инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временното прекратяване.

**Заключения за съответствието на обекта с изискванията на КР № 56-Н1/2005 г.:**

1. Не са констатирани несъответствия на инсталацията с изискванията на условията и сроковете в комплексно разрешително № 56-Н1/2005 г. издадено на „Видахим“ АД, гр. Видин, за ТЕЦ „Видахим“, гр. Видин.
2. Няма предприети административно-наказателни мерки във връзка със спазване на условията в КР.
3. Към момента на проверката и до изготвяне на доклада, не са постъпвали сигнали и/или жалби от дейността на дружеството.

