

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „ОЛИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 815145899

обект: Маслодобивна фабрика, с. Покрайна, община Видин, тел. 094/603 444,

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Йосиф Стоянов“ № 15, ет.3, ап. 3
(седалище)

Пощенски адрес на обекта: с. Покрайна 3764, общ. Видин, обл. Видин

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Лице за контакти:

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ОЛИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 815145899, гр. Варна
има следното Инвестиционно предложение /ИП/:

Строителство на подобект – „Разширение на складова база за олио, чрез изграждане на нов
резервоарен парк с два резервоара, всеки с вместимост от $V=1500\text{ м}^3$ “,

в обект Маслодобивна фабрика, с. Покрайна, община Видин, обл. Видин.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение /ИП/ касае изграждането на 2 броя резервоари за съхранение
на сурови растителни масла.

Предвидени са следните технологични участъци:

- складово стопанство с два (2) броя цилиндрични вертикални стоманени резервоари, разположени всеки в метален котлован с характеристики както следва:
 - основен резервоар:
габаритни размери – D вътр. р. = 12,420 м, височина на цилиндрична част H = 12,500 м, с обем $V = 1500 \text{ m}^3$;
 - метален котлован:
габаритни размери – D вътр. к. = 15,420 м, височина на цилиндрична част H = 8,500 м, с обем $V = 1500 \text{ m}^3$;
- транспортни връзки между отделните участъци на резервоарното стопанство;

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Производствено предприятие „ОЛИМЕКС“ ЕООД е изградено през 1995 г. и включва складово стопанство за суровина /слънчогледово семе/, производствена база и складово стопанство за сурови и рафинирани растителни масла.

Складовото стопанство за **сурови растителни масла** включва 6 броя вертикални стоманени резервоари всеки с обем 60 m^3 , 2 броя хоризонтални резервоари всеки с обем 50 m^3 и 2 броя вертикални, с обем 200 m^3 всеки, като общата вместимост е 860 m^3 .

За транспортиране и експедиция на суровите растителни масла има изградени съоръжения и инфраструктура.

Фирма „ОЛИМЕКС“ ЕООД има намерение да разшири складовото стопанство за готова продукция, като изгради два нови резервоара за сурови растителни масла.

За съхранение на сурови растителни масла ще бъдат изработени и монтирани два броя стоманени цилиндрични вертикални резервоари с обем 1500 m^3 всеки и размери: диаметър D = 12 420 mm и височина на стената на резервоара H = 12 500 mm.

Резервоарите са оборудвани с необходимото дихателно оборудване съгласно нормативните изисквания.

Всеки от резервоарите е разположен в метален цилиндричен котлован с размери – диаметър D = 15 420 mm и височина на стената на котлована H = 8500 mm, в който биха се събрали евентуални разливи от резервоара и фланцеви връзки на тръбопроводите.

Височината на котлована е изчислена да поеме целия обем на резервоара. Между резервоара и котлована е осигурено разстояние от 1425 mm, позволяващо обслужване на спирателните кранове.

Дъното на резервоара и котлована е метално, непозволяващо замърсяване на почвата със сурови растителни масла.

За предотвратяване на възможност от преливане, резервоарите ще се оборудват с нивомерни системи за измерване на нивото на продукта. Предвидена е сигнализация за максимално ниво в резервоарите.

Новите резервоари ще бъдат разположени в близост до съществуващото на производствената площадка складово стопанство, което позволява използване на изградената инфраструктура и съоръжения за транспортиране на растителните масла.

Между основните резервоари е осигурено разстояние 0,5 D (6215 mm), осигурени са и нормативните отстояния до съседни обекти по Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, *последно изм. и доп. ДВ. бр.91 от 29 Октомври 2024 г.*

За приемане на продукти в резервоарите се проектира тръбопроводна обвръзка към съществуващата схема за запълване на наличните резервоари. За запълването ще се използват съществуващите помпи, като на необходимите места ще се монтират спирателни кранове.

Експедицията на суровите растителни масла от новите резервоари ще става по съществуващата схема, като се проектира необходимата тръбопроводна обвръзка и спирателни кранове.

За ограничаване на количеството дъждовни води, над котлована ще се монтира навес.

Технологичната обвръзка ще се изпълни от стоманени тръбопроводи P235GH.

Суровите растителни масла ще се движат в затворена система от тръбопроводи, което изключва изтичането на продукт при нормален технологичен режим. Дренажите на тръбопроводите ще бъдат заглушени, а при тяхното освобождаване продуктът ще бъде събиран и преработван.

Бетоновата настилка и пътният подход към резервоарите са проектирани с наклон към канавки, така че да не се допуска разливане на сурови растителни масла по пътната настилка.

Отпадъците, получени по време на строително-монтажните работи ще бъдат третираны съобразно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, *обн. ДВ. бр. 98 от 8 декември 2017 г.*

Предвидени са необходимите мерки, новопроектираните съоръжения да не оказват в количествено и качествено отношение, влияние върху околната среда (въздух, вода и почва). Всички мероприятия ще се извършват съгласно действащите държавни нормативни документи.

Реализирането и експлоатацията на разширението на складовото стопанство няма да окаже съществено влияние на екологичната обстановка в предприятието.

ПРОТИВОПОЖАРНО ОСИГУРЯВАНЕ

Противопожарното осигуряване на два (2) броя резервоари за сурови растителни масла е разработено в съответствие с Глава 11, Раздел III на Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (*в сила от 05.06.2010 г. последно изм. и доп. ДВ. бр. 91 от 29 Октомври 2024 г.*).

Предприятието има изградена система за пожарогасене на резервоарите и останалите технологични съоръжения, включваща резервоари за вода, помпена станция, включена тръбопроводна мрежа за вода с монтирани на нея надземни пожарни хидранти.

Около резервоарите ще се изгради противопожарен пръстен – вкопан от полиетиленови тръби PE100, PN10 и от него са захранени:

- оросителните пръстени на резервоарите;
- оросителните пръстени на котлованите;
- пожарни хидранти;
- лафетни струйници;

На всеки от резервоарите и котлованите е предвиден оросителен пръстен, който осигурява охлаждането му като горящ резервоар и е оразмерен да осигури обливане на стените на резервоара с интензивност $0,5 \text{ л/сек.м}^2$.

На захранването на оросителните пръстени и полупръстени на резервоарите в близост до връзките с подземния пръстен се монтират спирателни арматури.

В обваловката са предвидени стоманени тръби от P235GH, разположени на ниски опори.

По протежение на противопожарния пръстен се монтират пожарни хидранти тип “EURO” DN100 за захранване с вода на противопожарните автомобили. В местата на връзване на захранващите колектори се монтират спирателни арматури. Арматурите са винаги отворени.

Затварянето им е позволено само в случай на авария след уведомяване на отговорника по пожарна безопасност на терминала.

За оросяване на всеки един от резервоарите с една струя, съгласно изискванията на чл. 223 на Наредба № Из-1971/2009 г., се монтират стационарни лафетни струйници. Струйниците са ситуирани на места, удобни за обливане на резервоарите и на безопасно разстояние от тях.

За пеногасене на резервоарите и котлованите е разработена полустабилна система, включваща пожарни гребьонки и надземен захранващ тръбопровод за пеноемулсия, които захранват пенокамерите на резервоарите и котлованите. На всяко отклонение е предвидена спирателна арматура. Подаването на пеноемулсия става от пожарен автомобил. На склад е осигурен трикратен запас на пенообразувател.

Захранващите колектори и отклоненията към пенокамерите са предвидени от стоманени тръби от P235GH, монтирани на ниски опори.

Задействането на водната охлаждаща система и Пено гасенето ще става местно. Към новите резервоари за сурови растителни масла ще се монтира противопожарно депо, оборудвано с необходимите преносими уреди и съоръжения в съответствие с Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, Раздел I на Наредба № Из-1971/2009 г.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Дейностите и обектите на производствената площадка на „ОЛИМЕКС“ ЕООД, са отредени с влязъл в сила Подобен устройствен план /ПУП/. Дружеството извършва понастоящем същата дейност и с този подобект – предмет на Инвестиционното предложение, се увеличава единствено капацитетът за съхраняване на сурово растително олио.

Поземленият имот на производствената площадка, съгласно приложената скица, е с начин на трайно ползване – за хранително-вкусовата промишленост, а Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на типа на производствената дейност на дружеството.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- Местоположението на съществуващата производствена площадка, на която е предвидено изпълнението на ИП – „Разширение на складова база за олио, чрез изграждане на нов резервоарен парк с два резервоара, всеки с вместимост от $V = 1500 \text{ м}^3$ “,

съгласно скица № 15-663025-24.04.2025 г., издадена от АГКК, е както следва:

ПИ с идентификатор: 57131.502.241 по КККР на с. Покрайна, общ. Видин, обл. Видин, Адрес на поземления имот: с. Покрайна, п.к. 3764, ул. „Първа“ и списък в скицата на координатите на точките, определящи границите на поземления имот и сгради, които попадат върху него.

- Теренът е собственост на дружеството.
- Производствената площадка не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и/или защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Реализацията на ИП няма да засегне природните местообитания и видове, обект на защита в Защитените зони /ЗЗ/, ключови елементи на ЗЗ и/или съседни местообитания или популации на защитени видове.

- Производствената площадка на „ОЛИМЕКС“ ЕООД е ситуирана в урбанизирана среда с развита инфраструктура и осигурен транспортен достъп по съществуващата пътна мрежа.

При реализацията на ИП няма необходимост от нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

- Не се очаква трансграничен характер на въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Производствената площадка е захранена с питейна вода от ВиК – Видин и технологична вода от собствени водоизточници. Не е необходимо изграждане на нови съоръжения за водовземане. *(Разрешително за водовземане от подземни води № 11530514/04.09.2017 г., последно Решение № 4058/20.12.2023 г., издадени от БДДР – Плевен)*

Технологично не се изисква прилагане на водни операции, поради което няма да се формират допълнително количество отпадъчни води.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Предметът на дейност, предвид характера на Инвестиционното предложение, не е свързан с наличие на площадката на опасни химични вещества, които попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС и не се предполага емитиране на вещества, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Естеството на ИП и предвижданите дейности и технологии, не са свързани с отделяне на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

По време на реализацията на ИП се очаква генериране на строителни отпадъци, които ще се третират в съответствие с приложимите нормативни изисквания по управление на отпадъците.

При експлоатацията на обекта не се очаква да се генерират отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

- Обслужването на *разширеното складово стопанство за сурово растително олио*, предмет на настоящото ИП, не е свързано с увеличаване на количеството битови отпадъчни води.
- Технологично не се изисква прилагане на водни операции, поради което няма да се формират промишлени отпадъчни води.
- На площадката има изградена канализационна мрежа за отвеждане на дъждовни и други отпадъчни води.

(Разрешително № 13140333/09.05.2022 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, продължено и изменено с Решение № 3834/02.06.2023 г., издадени от БДДР – Плевен)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Предприятието се класифицира като „предприятие с нисък рисков потенциал“, което се определя от количеството на наличното опасно вещество от Приложение № 3 на ЗООС – н-хексан (41.8 т) в Цеха за екстракция на кюспе на Маслодобивната фабрика. Веществото н-хексан попада в категория на опасност „Запалима течност – Р5а“ на Част 1 от Приложение № 3 на ЗООС.

Класификацията е потвърдена с **изх. № УК-65/27.04.2016 г. на МОСВ** – предприятие с **нисък рисков потенциал** – за Инвестиционно предложение (ИП) „**Цех за екстракция на кюспе със складове за кюспе и шрот, парова централа и резервоар за съхранение на олио**“, в Маслодобивна фабрика, с. Покрайна, общ. Видин, обл. Видин.

Съгласно разпоредбата на **чл. 103, ал. 5, т. 5 от ЗООС**, до директора на ИАОС, от „ОЛИМЕКС“ ЕООД, гр. Варна, е подадено Уведомление за класификация на предприятие/съоръжение, във връзка с пререгистрация на фирмата – оператор на съоръжението, извършила предходната класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС.

Предметът на дейност на настоящото Инвестиционно предложение:

„Разширение на складова база за олио, чрез изграждане на нов резервоарен парк с два резервоара, всеки с вместимост от $V=1500\text{ м}^3$ “,

в обект Маслодобивна фабрика, с. Покрайна, община Видин, обл. Видин, НЕ е свързан с наличност и употреба на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

☐ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

Прилагам:

✓ 1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение – **Протокол от 25.04.2025 г. от Кметство с. Покрайна, общ. Видин, за поставено на информационно табло Обявление за ИП на „ОЛИМЕКС“ ЕООД, гр. Варна.**

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведоителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

✓ 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. – **Актуална скица на имота, в който ще се реализира ИП /скица № 15-663025-24.04.2025 г/ – копие.**

✓ 4. Електронен носител – **електронен носител 1 бр.**

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 25.04.2025 г.

Изн. директор на „ОЛИМЕКС“ ЕООД